

Resultatblatt zu Untersuchungsbericht

Kontrolle H7623, Gemeindeversorgung Vechigen, 3067 Vechigen



S SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
T SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA
S SWISS TESTING SERVICE
S ISO/IEC 17025 (STS 110)

Probenbeschreibung

Probennummer 90716
Erhoben am 02.12.2015
Erhebungszeit 09.43 Uhr
Eingangsdatum 02.12.2015
Gemeinde Vechigen
Netzname Verteilnetz, obere Druckzone
Nr. Erhebungsstelle 12105
Bezeichnung Im Obermoos 11, D. Baumann, Gartenhahn
Wasserbehandlung desinfiziert
Verwendung als Trinkwasser
Wassertemperatur 9.6 °C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien	Ergebnis	Einheit
Escherichia coli	nicht nachweisbar	pro 100 ml
Enterokokken	nicht nachweisbar	pro 100 ml
Aerobe, mesophile Keime	64	pro ml

Toleranzwert Hygieneverordnung
nicht nachweisbar
nicht nachweisbar
300 (Netz), 100 (an Quelle)

Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien	Ergebnis	Einheit
Aussehen	in Ordnung	
Trübung (90 Grad)	0.2	TE/F
Gesamthärte	3.71	mmol/l
Härtegrad (französische)	37.1	°f
Calcium	111	mg/l
Magnesium	23	mg/l
Natrium	6	mg/l
Kalium	2	mg/l
Chlorid	9	mg/l
Nitrat	14	mg/l
Sulfat	16	mg/l
Fluorid	0.08	mg/l
Nitrit	nicht nachweisbar	mg/l
Ammonium	0.05	mg/l

Anforderung / Richtwert
in Ordnung
T: 1.0 R: 0.2 (nach Filter)
R: 1 - 5
R: 10 - 50
R: bis 200
R: bis 50
R: bis 20
R: bis 5
R: bis 80
T: 40
R: bis 200
T: 1.50
T: 0.1 (NG: 0.02)
T: 0.1 (NG: 0.02)

Legende: T = Toleranzwert Fremd- und Inhaltsstoffverordnung (FIV), G = Grenzwert FIV
R = Richtwert(bereich) des schweizerischen Lebensmittelbuches, NG = Nachweisgrenze

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat, Tel. 031 633 11 24, rudolf.robbi@gef.be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig.
Informationen zur Probenerhebung, zu Prüfverfahren und allfälligen Massnahmen befinden sich im Begleitbrief des Berichtes.